

JOOGIVEE KONTROLLIKAVA

Kooskõlastatud			
Terviseameti Põhja talitus			
12. oktoober 2016.a			
OÜ Velko AV, 10348690, F.R. Kreutzwaldi 6 Kehra 74307, tel. 6085564, fax. 6085548, e-post. velko@velko.ee	Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,		
L.VV/324964, kehtivusaeg 01.07.2014-31.12.2030	e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg		
Vastavalt SM 31.07.2001.a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.			
<u>Kontrollikava 2017 – 2019. a</u>			
Käitleja: OÜ Velko AV			
Veevärk: Anija küla veevärk			
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 8 m³/d			
Tarbijate arv: 90			
Ühisveevärgist saavad vee:			
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)			
1.			
2.			
3.			
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)			
1.			
2.			
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)			
1.			
2.			
Hoolekandeesutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)			
1.			
2.			
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)			
1.			
2.			
Tavakontroll			

Proovivõtukoht (nimetus, aadress)	Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)	Kokku proove 1 a. jooksul	Kokku proove 3 a. jooksul
Kehra tee 1 veemõõdusõlm, Anija küla	August		
Näitajad			
Ammoonium		1	3
Värvus		1	3
Elektrijuhtivus		1	3
pH		1	3
Lõhn		1	3
Maitse		1	3
Hägusus		1	3
Escherichia coli		1	3
Coli-laadsed bakterid		1	3
Raud		1	3
Süvakontroll			
Proovivõtukoht (nimetus, aadress)	Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)	Kokku proove 1 a. jooksul	Kokku proove 10 a. jooksul
Anija mnt 77 veemõõdusõlm, Anija küla	August 2022		
Näitajad			
<i>I. Mikrobioloogilised näitajad</i>			
Escherichia coli		1	1
Enterokokid		1	1
Kolooniate arv 22oC		1	1
Coli-laadsed bakterid		1	1
<i>II. Keemilised näitajad</i>			
Akrüülamiid		1	1
Antimon		1	1
Arseen		1	1
Benseen		1	1
Benso(a)püreen		1	1
Boor		1	1
Bromaat		1	1
1,2 dikloroetaan		1	1
Elavhõbe		1	1
Epikloorhüdriin		1	1
Fluoriid		1	1
Kaadmium		1	1
Kroom		1	1
Nikkel		1	1

Nitraat		1	1
Nitrit		1	1
Pestitsiidid		1	1
Pestitsiidide summa		1	1
Plii		1	1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)		1	1
Seleen		1	1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen		1	1
Trihalometaanide summa		1	1
Tsüaniidid		1	1
Vask		1	1
Vinüülkloriid		1	1
III. Indikaatorid joogivees			
Alumiinium		1	1
Ammoonium		1	1
Elektrijuhtivus		1	1
Kloriid		1	1
Mangaan		1	1
Naatrium		1	1
Oksüdeeritavus		1	1
Raud		1	1
Sulfaat		1	1
pH		1	1
Hägusus		1	1
Maitse		1	1
Lõhn		1	1
Värvus		1	1
Radioloogilised näitajad:			1 kord 10 a. jooksul
Triitium			Võetud 2013
Efektiivdoos			Võetud 2013

Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 31.07.2001.a. määruse nr. 82 nõuetele, olen kohustatud:

1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi

2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset

järelevalveasutust (Terviseameti Põhja talitus tel.6943700, faks 6943701,

e-mail: pohja@terviseamet.ee)

Koostas (amet, nimi, allkiri):

11.10.2016

Tootmisjuht Ando Voosel

Tel. 5106826

E-post: ando.voosel@velko.ee

allkirjastatud digitaalselt